

平行检验记录表

工程名称：浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号： 010

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地扁铁焊接	实施单位	中国核工业二三建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	扁铁规格	设计要求	合格		
2	焊接面积	设计要求	合格		
3	搭接面积	设计要求	合格		
4	焊接处防腐	设计要求	合格		
检验结论		接地扁铁焊接符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		游标卡尺、钢卷尺			
检验人员	孙宇斌	检验日期	2017年10月6日		

