


平行检验记录表

工程名称:浩德武鸣区宁武镇 50MWp 农业光伏电站项目

编号: 004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区支架安装	实施单位	中国核工业二三建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	支架安装角度	设计要求	合格		
2	螺栓紧固情况	设计要求	合格		
3	支架的平整度	设计要求	合格		
4	支架的直线度	设计要求	合格		
5	支架各部位相对尺寸	设计要求	合格		
检验结论		支架安装整体指标符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		角度仪 扭力扳手 钢卷尺 线绳			
检验人员			检验日期	2017 年 7 月 17 日	