


平行检验记录表

工程名称: 南京夏普电子有限公司 2.24MWp 屋顶分布式光伏发电项目 编号: 008

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	/	设备型号规格	/
		生产厂家	/	安装位置	/
	材料	材料名称	前柱脚连接件	材料型号规格	200*150*48
		生产厂家	江苏火蓝	使用部位	新南三屋面
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	十一科技
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	长度、壁厚及外观		GB/T700-2006	合格	
2	热浸镀锌层厚度		GB/T5270-2005	合格	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			卷尺、卡尺、镀锌层厚度测量器		
检验人员	王健		检验日期	2017年 8月 3日	



本表一式__份, 由项目监理部填报, 建设管理单位存一份, 项目监理部存__份