

# 平行检验记录表

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：FK-PJ-GK-04-01-002

| 检验对象分类   |                          |                                                  | <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |             |                |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------|
| 检验对象基本信息 | 设备                       | 设备名称                                             |                                                                                                | 设备型号规格      |                |
|          |                          | 生产厂家                                             |                                                                                                | 安装位置        |                |
|          | 材料                       | 材料名称                                             |                                                                                                | 材料型号规格      |                |
|          |                          | 生产厂家                                             |                                                                                                | 使用部位        | 窑瓦村            |
|          | 工序                       | 工序名称                                             | 光伏电站电缆沟土方开挖                                                                                    | 施工单位        | 河南光坤能源科技工程有限公司 |
|          |                          | 其他                                               |                                                                                                |             |                |
| 序号       | 检验项目                     | 质量标准                                             | 质量检验结果                                                                                         | 备注          |                |
| 1        | 基底土性                     | 应符合设计要求                                          | 符合要求                                                                                           |             |                |
| 2        | 边坡、表面坡度                  | 应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时，应向排水沟方向做不小于 2‰ 的坡度。 | 符合要求                                                                                           | 钢卷尺、水平尺     |                |
| 3        | 基坑、基槽标高偏差                | 0~-50mm                                          | 符合要求                                                                                           | 钢卷尺         |                |
| 4        | 基坑、基槽长度、宽度（由设计中心线向两边量）偏差 | +20~0mm                                          | 符合要求                                                                                           | 钢卷尺         |                |
| 5        | 基坑、基槽表面平整度               | ≤20mm                                            | 符合要求                                                                                           | 水平尺         |                |
| 6        |                          |                                                  |                                                                                                |             |                |
| 7        |                          |                                                  |                                                                                                |             |                |
| 8        |                          |                                                  |                                                                                                |             |                |
| 9        |                          |                                                  |                                                                                                |             |                |
| 10       |                          |                                                  |                                                                                                |             |                |
| 检验结论     |                          | 符合要求                                             |                                                                                                |             |                |
| 检验仪器及编号  |                          | 钢卷尺、水平尺                                          |                                                                                                |             |                |
| 检验人员     | 李云                       |                                                  | 检验日期                                                                                           | 2017年07月15日 |                |

