

# 平行检验记录表

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：FK-PJ-FT-08-01-004

| 检验对象分类          |         |                 | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|-----------------|---------|-----------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检 验 对 象 基 本 信 息 | 设备      | 设备名称            |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|                 |         | 生产厂家            |                             | 安装位置                        |                                        |
|                 | 材料      | 材料名称            |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|                 |         | 生产厂家            |                             | 使用部位                        | 丈庄村                                    |
|                 | 工序      | 工序名称            | 接地扁钢焊接                      | 实施单位                        | 河南福拓太科机电安装工程有限公司                       |
|                 |         | 其他              |                             |                             |                                        |
| 序 号             | 检 验 项 目 | 质量标准            | 质量检验结果                      | 备 注                         |                                        |
| 1               | 扁钢型号、规格 | 设计要求            | 符合要求                        | 钢卷尺                         |                                        |
| 2               | 扁钢镀锌层厚度 | 设计要求            | 符合要求                        | 镀锌层测厚仪                      |                                        |
| 3               | 焊接搭接面   | 设计要求            | 符合要求                        | 钢卷尺                         |                                        |
| 4               | 焊缝质量    | 设计要求            | 符合要求                        | 现场核查                        |                                        |
| 5               | 焊接接头防腐  | 设计要求            | 符合要求                        | 现场核查                        |                                        |
|                 |         |                 |                             |                             |                                        |
|                 |         |                 |                             |                             |                                        |
|                 |         |                 |                             |                             |                                        |
|                 |         |                 |                             |                             |                                        |
|                 |         |                 |                             |                             |                                        |
|                 |         |                 |                             |                             |                                        |
|                 |         |                 |                             |                             |                                        |
|                 |         |                 |                             |                             |                                        |
| 检验结论            |         | 符合要求            |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号         |         | 钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪 |                             |                             |                                        |
| 检验人员            | 沈百友     | 检验日期            | 2017年6月16日                  |                             |                                        |

