

平行检验记录表

工程名称：洛宁县方孔新能源有限公司 18.6MW 光伏扶贫村级电站

编号：FK-PJ-FT-05-03-003

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	下王村
	工序	工序名称	电缆敷设	实施单位	河南福拓太科机电安装工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	电缆覆盖软土	设计要求	符合要求	现场核查	
2	直埋电缆标志	设计要求	符合要求	现场核查	
3	电缆并列敷设的净距	设计要求	符合要求	钢卷尺	
4	电缆终端（接头）制作	设计及规范要求	符合要求	现场核查	
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	李云	检验日期	2017 年 5 月 23 日		

