

平行检验记录表

工程名称：含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号：HSFP-PXJY-002

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	陶厂镇卜李小学 桩基础定位放线 及高程控制	施工单位	西北电力建设第一工 程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	控制桩测设	根据建（构）筑物的 主轴线设控制 桩。桩深度应超过 冰冻土层。各建 （构）筑物不应少 于 4 个	符合要求		
2	平面控制桩精度	应符合二级导线 的精度要求	符合要求		
3	高程控制桩精度	应符合三等水准 的精度要求	符合要求		
4	全站仪定位精度	应符合现行有关 标准的规定	符合要求		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢尺. 水准仪. 经纬仪			
检验人员	胡景. 朱有斌		检验日期	2017 年 8 月 26 日	