平行检验记录表

工程名称：马鞍山郑蒲港光伏扶贫 2017 年集中光伏发电设备采购与安装（第二次）　　编号：002

检验对象分类			□设备　■材料　□工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	组件支架	材料型号规格	
		生产厂家	江阴永嘉新能源科技有限公司	使用部位	光伏区支架安装
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			

序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注
1	镀锌层厚度	设计要求	合格	
2	材料厚度	设计要求	合格	
3	材料外形尺寸	设计要求	合格	
4	材料各孔洞尺寸	设计要求	合格	

检验结论	支架材料整体指标符合设计及规范要求		
检验仪器及编号	测厚仪　游标卡尺　钢卷尺		
检验人员	赵晓[illegible]	检验日期	2017 年 9 月 13 日

马鞍山郑蒲港光伏扶贫2017年村级集中光伏发电设备采购与安装（第二次）监理项目部