

平行检验记录表

工程名称：山西吉利一期 8.8MW 分布式光伏发电项目工程

编号：ZHJL-SXJL-PJ-051

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	SVG 基础接地扁钢焊接	施工单位	甘肃海霖电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	扁钢型号、规格		设计要求	符合要求	
2	扁钢镀锌层厚度		设计要求	符合要求	
3	焊接搭接面		设计要求	符合要求	
4	焊缝质量		设计要求	符合要求	
5	焊接接头防腐		设计要求	符合要求	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺、游标卡尺、镀锌测厚仪		
检验人员	任志会		检验日期	2017年11月7日	