

日期	2018年11月02日 星期二	气候	阴雨加雪	气温	-4℃-1℃
监理单位动态:	1人	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	4人				
施工机械动态:	2台				
施工进度情况 施工部位	1. 配电室内电缆挂牌. 2. 箱变内电缆挂牌及拆清理垃圾				
检查发现的问题					
处理措施、意见、结果					
协调内容 或其他	1. 审查施工单位资料签字. 2. 做监理资料. 做初检报告. 3. 上传监理记录				
记录人	李林. 叶	总监签阅	叶守明		

检验对象基本信息	材料	材料名称	热镀锌接地扁铁	材料型号规格	5*50
		生产厂家	河北胜华钢管有限公司热镀锌厂	使用部位	屋面
	工序	工序名称	屋面四周防雷接地安装	实施单位	南京东送电力科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	设备检查		设计要求	合格	
2	绝缘电阻测试		设计要求	合格	0.55欧

检验对象分类			☐ 设备		☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	数字接地电阻测试仪	设备型号规格	BY2571	
		生产厂家	武汉华中华科电气有限公司	安装位置	汇集站	
	材料	材料名称	热镀锌接地扁铁	材料型号规格	5*50	
		生产厂家	河北胜华钢管有限公司热镀锌厂	使用部位	屋面	
	工序	工序名称	汇集站防雷接地安装	实施单位	南京东送电力科技有限公司	
		其他				
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注	
1	设备检查		设计要求	合格		
2	绝缘电阻测试		设计要求	合格		

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	数字接地电阻测试仪	设备型号规格	BY2571
		生产厂家	武汉华中华科电气有限公司	安装位置	汇集站
	材料	材料名称	热镀锌接地扁铁	材料型号规格	5*50
		生产厂家	河北胜华钢管有限公司热镀锌厂	使用部位	屋面
	工序	工序名称	1#--4#箱变防雷接地安装	实施单位	南京东送电力科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	设备检查	设计要求	合格 合格		
2	绝缘电阻测试	设计要求			
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺 兆欧表			
检验人员	韩冬明	检验日期	2017 年 12 月 26 日		

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	电动兆欧表、变压器直流电阻测试仪、耐压试验装置	设备型号规格	GJC2503、RF3102、YD10/100
		生产厂家	新风光电子科技股份有限公司	安装位置	配电房 10KV--SVG
	材料	材料名称	阻燃电缆	材料型号规格	ZC-YJV22-8.7/15KV-3*70
		生产厂家	明超	使用部位	配电房 SVG 柜至 SVG
	工序	工序名称	交流耐压试验	实施单位	南京东送电力科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	设备检查		设计要求	合格	
2	绝缘电阻测试		设计要求	合格	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺 兆欧表		
检验人员	韩金明		检验日期	2017 年 12 月 02 日	

[illegible]

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	电动兆欧表、变压器直流电阻测试仪、耐压试验装置	设备型号规格	GJC2503、RF3102、YD10/100
		生产厂家	新风光电子科技股份有限公司	安装位置	配电房 2#进线柜至 3#、4#箱变
	材料	材料名称	阻燃电缆	材料型号规格	ZC-YJV22-8.7/15KV-3*95
		生产厂家	明超	使用部位	配电房 2#进线柜至 3#、4#箱变
	工序	工序名称	交流耐压试验	实施单位	南京东送电力科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	设备检查		设计要求	合格	
2	绝缘电阻测试		设计要求	合格	
检验结论			符合要求		
检验仪器及编号			钢卷尺 兆欧表		
检验人员	韩 L 明		检验日期	2017 年 12 月 02 日	

平行检验记录表

工程名称: 陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-MSSC-PJ-010

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称	电动兆欧表、变压器直流电阻测试仪、耐压试验装置	设备型号规格	GJC2503、RF3102、YD10/100
		生产厂家	新风光电子科技股份有限公司	安装位置	配电房 10KV 出线柜--10KV133 进线柜
	材料	材料名称	阻燃电缆	材料型号规格	ZC-YJV22-8.7/15KV-3*185
		生产厂家	明超	使用部位	配电房 10KV 出线柜--10KV133 进线柜
	工序	工序名称	交流耐压试验	实施单位	南京东送电力科技有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	设备检查	设计要求	合格		
2	绝缘电阻测试	设计要求	合格		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺 兆欧表			
检验人员	韩金明	检验日期	2017 年 12 月 02 日		

[illegible]

平行检验记录表

工程名称：陕西欧舒特 5.5MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-MSJC-12

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称	数字接地电阻测试仪	设备型号规格	BV2571
		生产厂家	武汉华中华科电气有限公司	安装位置	3#、4#箱变
	材料	材料名称	热镀锌接地扁铁	材料型号规格	5*70
		生产厂家	河北胜华钢管有限公司热镀锌厂	使用部位	3#、4#箱变
	工序	工序名称	箱变四周防雷接地安装	实施单位	南京东送电力科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	设备检查		设计要求	合格	
2	绝缘电阻测试		设计要求		
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号			钢卷尺 兆欧表		
检验人员	韩小峰		检验日期	2017 年 12 月 22	