

平行检验记录表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JZL-PXJY-004

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	箱变 XB01、XB07 基础 钢筋绑扎	实施单位	深圳市中航三鑫光伏 工程有限公司
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	钢筋的牌号、规格、尺量		图纸设计	基本满足设计要求	
2	钢筋的锚固方式和锚固长度		GB50204-2015 混凝土 结构工程施工质量验收规范	基本满足规范及设计要求	
3	钢筋安装位置的偏差		GB50204-2015 混凝土 结构工程施工质量验收规范	基本满足规范及设计要求	
4	箍筋的间距		图纸设计	基本满足设计要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	王传梓 70		检验日期	2017 年 11 月 20 日	