


平行检验记录表

工程名称：菜鸟网络广州增城园区太阳能分布式光伏发电项目

编号：JZL-PXJY-006

检验对象分类		<input type="checkbox"/> 设备	<input type="checkbox"/> 材料	<input checked="" type="checkbox"/> 工序	
检验对象 基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	箱变 XB02 基础钢筋绑扎	实施单位	深圳市中航三鑫光伏工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	钢筋的牌号、数量、规格、尺量	图纸设计	基本满足设计要求		
2	钢筋的锚固方式和锚固长度	GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范	基本满足规范及设计要求		
3	钢筋安装位置的偏差	GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范	基本满足规范及设计要求		
4	箍筋的间距	图纸设计	基本满足设计要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员		检验日期	2017 年 11 月 20 日		