

平行检验记录表

编号: 018

工程名称: 浙江金刚汽车路桥 V 项目基地 12MW 分布式光伏发电项目

检验对象分类		☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	设备型号规格	安装位置
		生产厂家	材料型号规格	使用部位
	材料	材料名称	使用部位	实施单位
		生产厂家		
	工序	工序名称		
		其他		
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	钢楼梯 20 号工字钢焊接	8 mm	7.6, 7.6, 8.2, 8.3 mm	
2	钢楼梯 20 号工字钢开坡口 45℃	45℃	45, 46, 43, 48, 49	
3	钢楼梯 20 号工字钢焊缝	无焊渣	无焊渣	
4	钢楼梯 20 号工字钢焊缝	无咬边	无咬边	
5	钢楼梯 20 号工字钢焊缝	无气泡	无气泡	
6	钢楼梯 20 号工字钢焊缝	平整	较平整	
7	钢楼梯 20 号工字钢焊缝	直	较直	
8	钢楼梯 20 号工字钢焊缝	外观符合要求	外观符合要求	
9				
10				
11				
检验结论		合格		
检验仪器及编号		5m 卷尺、活动扳手、游标卡尺		
检验人员	郭志彬	检验日期	2018 年 7 月 23 日	

填写、使用说明

- 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类,如属设备方面的检验项目,在设备前的口框中打√,并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息,其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目,依此类推填写。如有检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时,按工序填写,有关基本信息可填入“其他”栏目中。
- “检验结论”填写检验后得出的最终结论,一般为合格或不合格。
- 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用,如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告,以该正式报告为准,不再填写该记录表。