

平行检验记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号： 005

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	站外电缆沟土方开挖	施工单位	中国电建集团河南工程公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果		备注
1	基底土性	应符合设计要求			
2	边坡、表面坡度	应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时，应向排水沟方向做不小于 2% 的坡度。	合格		
3	基坑、基槽标高偏差	0~-50mm	合格		
4	基坑、基槽长度、宽度（由设计中心线向两边量）偏差	+20~0mm	合格		
5	基坑、基槽表面平整度	≤20mm	合格		
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	刘洪光、吴振东		检验日期	2017 年 12 月 11 日	