

平行检验记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：008

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	开关站电缆敷设	施工单位	中国电建集团河南工程公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	质量检验结果	备 注	
1	电缆沟中敷设	GB50168-2006	符合要求，排列整齐		
2	主变压器至 SVG 高压电缆敷设	GB50168-2006	符合要求		
3	主变压器至 SVG 高压电缆敷设接地	GB50168-2006	符合要求		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	吴振东		检验日期	2017年 12月 26日	