

平行检验记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：0/0

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	逆变器	设备型号规格	30-50KTL-C1
		生产厂家	华为技术有限公司	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		施工单位	中国电建集团河南工程公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外包装	无破损	无破损		
2	外观检查	无破损	符合要求		
3	型号核对	一至	合格		
4	合格证	有	有		
5	装箱清单	有	有		
6	出厂检验报告	有	有		
7	安装使用说明书	有	有		
8	安装固件、资料	有	有		
9	备用件	有	有		
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	张振东、王浩亮		检验日期	2018年 12月 18日	