

平行检验记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：013

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	热镀锌角钢、扁钢	材料型号规格	60×60×6、-50×6、-40×4
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		施工单位	中国电建集团河南工程公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	60×60×6 宽度、厚度	±0.5 mm	59.22、60、59.4、60.03		
2		±0.1 mm	5.9、6.6、5.98、6.01		
3	-50×6 宽度、厚度	±0.5 mm	49.7、50、50、49.8、50		
4		±0.1 mm	5.94、6、6.01、5.85、6		
5	-40×4 宽度、厚度	±0.5 mm	39.8、40、40、39、6		
6		±0.1 mm	3.95、3.94、4.01		
7					
8					
9					
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		游标卡尺			
检验人员	王洪光		检验日期	2018 年 1 月 10 日	