

平行检验记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：016

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	电缆敷设	实施单位	中国电建集团河南工程公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	电缆覆盖软土		设计要求	合格	
2	直埋电缆标志		设计要求	合格	
3	电缆并列敷设的净距		设计要求	合格	
4	电缆终端（接头）制作		设计及规范要求	合格	
5	电缆过支架穿 pvc 管		GB50217-2007	合格	
6	电缆平行走向		GB50217-2007	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	张振东		检验日期	2018 年 3 月 15 日	