

平行检验记录表

工程名称：方山县袁家甲村 13.53MWp 光伏扶贫发电项目

编号：017

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	光伏组件	设备型号规格	GLL-P6/60270 270W
		生产厂家	协鑫集成科技股份有限公司	安装位置	光伏区
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	方山光伏电站建设	施工单位	中国电建集团河南工程公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	长度	1640±2 mm	合格		
2	宽度	992±2 mm	合格		
3	厚度	35±2 mm	合格		
4	分值功率	270W	合格		
5	耐压检测	<0.05mA	合格		
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	张振东、王浩亮		检验日期	2018年3月24日	