

平行检验记录表

工程名称: 方山县袁家甲村 11.5MWp 光伏扶贫发电项目

编号: 040

检验对象分类			□设备	□材料	□工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	9区电缆敷设	实施单位	中国电建集团河南工程公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	电缆覆盖软土	设计要求	合格		
2	直埋电缆标志	设计要求	合格		
3	电缆并列敷设的净距	设计要求	合格		
4	电缆终端(接头)制作	设计及规范要求	合格		
5	电缆过支架穿 pvc 管	GB50217-2007	合格		
6	电缆平行走向	GB50217-2007	合格		
检验结论		符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		钢卷尺			
检验人员	张如华	检验日期	2018 年 6 月 1 日		