

平行检验记录表

工程名称：华直当阳市庙前镇 4*20MWp 地面分布式农光互补光伏发电项目
 编号：HZDYM-Q-CZZH-PX-002

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	镀锌支架	材料型号规格	
		生产厂家	常州中信博新能源科技有限公司	使用部位	2#光伏区
	工序	工序名称		实施单位	湖南卓越建设有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	檩条 1		镀锌厚度不小于 70um	86.4um	
2	檩条 2		镀锌厚度不小于 70um	78.2um	
3	檩条 3		镀锌厚度不小于 70um	77.0um	
4	檩条 4		镀锌厚度不小于 70um	78.7um	
5	檩条 5		镀锌厚度不小于 70um	76.3um	
6	檩条 6		镀锌厚度不小于 70um	86.4um	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			锌层测厚仪		
检验人员			检验日期	2017 年 12 月 13 日	