

平行检验记录表

工程名称：勃利县光伏分布式发电站扶贫项目

编号 ZHJL-SXJL-PJ-001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	大义村箱逆变基础定位放线及高程控制	施工单位	北京汉能薄膜太阳能电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质 量 标 准	质量检验结果	备 注
1	控制桩测设		根据建（构）筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建（构）筑物不应少于 4 个	符合设计要求	
2	平面控制桩精度		应符合二级导线的精度要求	符合设计要求	
3	高程控制桩精度		应符合三等水准的精度要求	符合设计要求	
4	全站仪定位精度		应符合现行有关标准的规定	符合设计要求	
5					
6					
7					
8					
检验结论			符合设计要求		
检验仪器及编号					
检验人员	时金宝		检验日期	2018 年 8 月 1 日	