

平行检验记录表

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

编号：FGFP-PXJY-039

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	四标段管桩压桩	实施单位	河南省万通卓康建筑有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式	结 果	
1	外观质量	无损伤	观察	合格	
2	预埋深度	符合图纸	用钢尺检测	合格	
3	水平垂直角度	等于 $90^{\circ} \pm 5^{\circ}$	角度仪测量角度	合格	
4	纵向排列	在同一水平线	观察和用直线测量	合格	
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员		时金宝	检验日期	2017 年 12 月 1 日	