

平行检验记录表

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

编号：FGFP-PXJY-042

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	七标段管桩压桩	实施单位	河南省洪峰建筑安装有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	检验方式	结果	
1	外观质量	无损伤	观察	合格	
2	预埋深度	符合图纸	用钢尺检测	合格	
3	水平垂直角度	等于 $90^{\circ} \pm 5^{\circ}$	角度仪测量角度	合格	
4	纵向排列	在同一水平线	观察和用直线测量	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员			刘元	检验日期	2017年12月6日