

# 平行检验记录表

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

编号：FGFP-PXJY-011

| 检验对象分类   |                   |                                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备                | 设备名称                                                                                                                                 |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |                   | 生产厂家                                                                                                                                 |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料                | 材料名称                                                                                                                                 |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |                   | 生产厂家                                                                                                                                 |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序                | 工序名称                                                                                                                                 | 四标段支架基础<br>钢筋加工             | 施工单位                        | 河南省万通阜康建筑有限公司                          |
|          |                   | 其他                                                                                                                                   |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检验项目              | 质量标准                                                                                                                                 | 质量检验结果                      | 备注                          |                                        |
| 1        | 原材料抽检☆            | 钢筋进场时，应按现行国家标准 GB1499 等的规定抽取试件作力学性能试验，其质量必须符合有关标准的规定                                                                                 | 符合                          |                             |                                        |
| 2        | 有抗震要求的框架结构☆       | 对有抗震设防要求的框架结构，其纵向受力钢筋的强度应满足设计要求；当设计无具体要求时，对一、二级抗震等级，检验所得的强度实测值应符合下列规定：1、钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于 1.25；2、钢筋的屈服强度实测值与强度标准值的比值不应大于 1.3 | 符合                          |                             |                                        |
| 3        | 化学成分专项检验          | 当发现钢筋脆断、焊接性能不良或力学性能显著不正常等现象时，应对该批钢筋进行化学成分检验或其它专项检验                                                                                   | 符合                          |                             |                                        |
| 4        | 钢筋表面质量            | 钢筋应平直、无损伤，表面不得有裂纹、油污、颗粒状或片状老锈                                                                                                        | 符合                          |                             |                                        |
| 5        | 受力钢筋顺长度方向全长的净尺寸偏差 | ±10mm                                                                                                                                | 符合                          |                             |                                        |
| 检验结论     |                   | 合格                                                                                                                                   |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |                   |                                                                                                                                      |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 郭伟                |                                                                                                                                      | 检验日期                        | 2017 年 11 月 15 日            |                                        |