

平行检验记录表

工程名称：扶沟县 2017 年统筹整合财政涉农资金光伏扶贫发电项目

编号：FGFP-PXJY-026

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	五标段支架安装	实施单位	河南省颍淮建工有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质 量 标 准	检 验 方 式		结 果
1	外观质量	无严重锈蚀、损伤、变形	观察		合格
2	尺寸偏差	符合图纸	用钢尺检测		合格
3	零部件数量	齐全	与图纸数量核对		合格
4	材质	符合图纸设计要求	核对图纸检查		合格
5	安装标高	与图纸设计一致	核对图纸检查		合格
6	安装方向	方向正确	核对图纸检查		合格
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	弹簧垫圈目测/ 力矩扳手检测		合格
8	接地安装	符合图纸设计要求	观察		合格
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员			徐存辉	检验日期	2017 年 12 月 10 日