

平行检验记录表

工程名称： 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目 编号 WST-ZHJL-PJ-005

检验对象分类			☐ 设备 ☒ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	低压交流电缆	材料型号规格	2×120
		生产厂家	杭州正泰	使用部位	汇流箱至开关柜
	工序	工序名称	电缆敷设	实施单位	甘肃海霖电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	电缆覆盖软土		设计要求	1/2	
2	直埋电缆标志		设计要求	1/2	
3	电缆并列敷设的净距		设计要求	1/2	
4	电缆终端（接头）制作		设计及规范要求		
检验结论			合格 电缆型号正确 铺沙盖砖		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	梅晓峰		检验日期	2017年12月9日	