

平行检验记录表

工程名称: 山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号: ZHJL-SDHLMY-013

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	4#屋面汇流箱安装	实施单位	西北电力建设第一工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	汇流箱型号、规格	汇流箱的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准; 安装汇流箱时其周边的防水连接构造必须符合设计要求	合格		
2	汇流箱安装	汇流箱应按设计要求可靠固定在支架上	合格		
3	汇流箱接地	汇流箱与支架的连接应可靠牢固, 与接地连接可靠	合格		
4	汇流箱标志	汇流箱上应标有带电警告标	合格		
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		钢卷尺、接地电阻测试仪			
检验人员	葛庆琦、任善善、张良玉	检验日期	2018 年 1 月 19 日		