

平行检验记录表

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-016

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	3、4#箱变环网接地	实施单位	西北电力建设第一工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	接地扁钢型号、规格	接地扁钢的品种、规格、性能等应符合设计要求和国家标准	合格		
2	接地极型号、规格	接地极的规格、性能等应符合设计要求和国家标准	合格		
3	接地扁钢焊接	接地扁钢焊接符合要求	合格		
4	接地扁钢防腐	接地扁钢防腐符合要求	合格		
检验结论		符合设计要求			
检验仪器及编号		钢卷尺、接地电阻测试仪			
检验人员	韩火明、任善善	检验日期	2018 年 4 月 21 日		