

平行检验记录表

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程

编号：ZHJL-SDHLMY-020

| 检验对象分类 | | <input type="checkbox"/> 设备 <input type="checkbox"/> 材料 <input checked="" type="checkbox"/> 工序 | | | |
|----------|-----------|--|---------------------------------------|-----------------|----------------|
| 检验对象基本信息 | 设备 | 设备名称 | 三相接地电阻测试仪 | 设备型号规格 | |
| | | 生产厂家 | | 安装位置 | |
| | 材料 | 材料名称 | 镀锌接地扁铁 | 材料型号规格 | 4*40 |
| | | 生产厂家 | | 使用部位 | 4#屋面 |
| | 工序 | 工序名称 | 4#屋面接地电阻测试 | 实施单位 | 西北电力建设第一工程有限公司 |
| | | 其他 | | | |
| 序号 | 检 验 项 目 | | 质量标准 | 质量检验结果 | 备 注 |
| 1 | 接地扁铁型号、规格 | | 4*40 镀锌接地扁铁 | 合格 | |
| 2 | 接地扁铁焊接 | | 搭焊接长度不少于扁钢宽度的2倍，并且三个棱边进行焊接，焊缝平整、饱满、牢固 | 合格 | |
| 3 | 接地电阻测试 | | 屋面接地电阻不大于4Ω | 合格 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 检验结论 | | | 符合要求 | | |
| 检验仪器及编号 | | | 三相接地电阻测试仪 | | |
| 检验人员 | 韩火明、任善善 | | 检验日期 | 2018 年 6 月 17 日 | |