平行检验记录表

工程名称：山东齐河和乐门业光伏发电工程　　编号：ZHJL-SDHLMY-028

<table>
<tr><td colspan="3">检验对象分类</td><td colspan="3">☐设备　☐材料　☑工序</td></tr>
<tr><td rowspan="6">检验对象基本信息</td><td rowspan="2">设备</td><td>设备名称</td><td>三相接地电阻测试仪</td><td>设备型号规格</td><td></td></tr>
<tr><td>生产厂家</td><td></td><td>安装位置</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">材料</td><td>材料名称</td><td>镀锌接地扁钢</td><td>材料型号规格</td><td>4*40</td></tr>
<tr><td>生产厂家</td><td></td><td>使用部位</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">工序</td><td>工序名称</td><td>10kV 预制舱开关站环网接地</td><td>实施单位</td><td>西北电力建设第一工程有限公司</td></tr>
<tr><td>其他</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>序号</td><td colspan="2">检　验　项　目</td><td>质量标准</td><td>质量检验结果</td><td>备 注</td></tr>
<tr><td>1</td><td colspan="2">接地扁铁型号、规格</td><td>4*40 镀锌接地扁铁</td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td>2</td><td colspan="2">接地扁铁焊接</td><td>搭焊接长度不少于扁钢宽度的 2 倍，并且三个棱边进行焊接，焊缝平整、饱满、牢固，来自不同方向的两点接地，牢固可靠</td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td>3</td><td colspan="2">接地电阻测试</td><td>箱变环网接地电阻不大于 4Ω</td><td>合格</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2"></td><td></td><td></td><td></td></tr>
<tr><td colspan="3">检验结论</td><td colspan="3">符合要求</td></tr>
<tr><td colspan="3">检验仪器及编号</td><td colspan="3">三相接地电阻测试仪</td></tr>
<tr><td>检验人员</td><td colspan="2">韩火明、任善善</td><td>检验日期</td><td colspan="2">2018 年 6 月 17 日</td></tr>
</table>