

平行检验记录表

工程名称：聊城乐照新能源有限公司鑫鹏源智能化装备 2.6MW 分布式光伏项目 编号：JZL-PXJY-001

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☐ 工序		
检 验 对 象 基 本 信 息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	4#、5#车间屋顶钢梁 加固焊接施工	实施单位	微山县欢城建筑有限公司
		其他	《GB_50661-2011_钢结构焊接规范》		
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	焊缝是否饱满		GB_50661-2011_钢结 构焊接规范	合格	
2	焊接方式及焊缝高度		图纸设计要求	合格	
3	焊条型号		图纸设计要求	合格	
4	焊缝的外观检查（是否存在裂痕、夹渣、弧坑等）		GB_50661-2011_钢结 构焊接规范	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺		
检验人员	李传辉 尹志龙		检验日期	2018 年 4 月 16 日	