

平行检验记录表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号： 007

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆桥架	材料型号规格	200x150x2.0
		生产厂家	山东固美电气设备有限公司	使用部位	光伏区
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	镀锌层厚度	设计要求	合格		
2	材料厚度	设计要求	合格		
3	材料外形尺寸	设计要求	合格		
4	材料各孔洞尺寸	设计要求	合格		
检验结论		电缆桥架整体指标基本符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		测厚仪 游标卡尺 钢卷尺			
检验人员	常永斌	检验日期	2021 年 06 月 3 日		

