

平行检验记录表

工程名称：平邑中阳郑城 50 兆瓦太阳能光伏并网电站项目（一期工程）

编号： 001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	光伏区桩基引孔	实施单位	中机国能电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果		备 注
1	引孔深度	设计图纸	合格		
2	前后左右孔距	设计图纸	合格		
3	引孔直径	设计图纸	合格		
4	引孔垂直度	相关规范	合格		
5	桩孔对角线距离		合格		
检 验 结 论		桩基引孔施工基本符合设计及规范要求			
检验仪器及编号		线坠 钢卷尺			
检验人员	李晚水	检验日期	2017 年 12 月 21 日		

