

平行检验记录表

工程名称: 西安天虹电气 1.4MWp+0.312MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号: ZHJL-THDQ-PJ-003

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地扁钢焊接	实施单位	南京东送电力科技有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	扁钢型号、规格	设计要求	合格		
2	扁钢镀锌层厚度	设计要求	合格		
3	焊接搭接面	设计要求	合格		
4	焊缝质量	设计要求	合格		
5	焊接接头防腐	设计要求	合格		
检验结论		符合要求			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪			
检验人员	王志成	检验日期	2017年12月24日		