

平行检验记录表

工程名称:江苏南山发电有限公司光伏项目 3.2MW

编号:ZHDL-SHDL-PXJY-001

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	A区厂区地面桩基础定位放线及高程控制	施工单位	上海上电电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	符合要求		
2	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	符合要求		
3	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定	符合要求		
4					
5					
6					
7					
8					
9					
检验结论		合格			
检验仪器及编号					
检验人员	徐文平		检验日期	2017年12月1日	