

平行检验记录表

工程名称: 江苏徐州闾山发电有限公司 3.2MW 项目 编号: ZHJL-KSFD-014

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	A 区、B 区、C 区地面 接地扁钢焊接	实施单位	上海上电电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目	质量标准	质量检验结果	备 注	
1	扁钢型号、规格	设计要求	符合要求		
2	扁钢镀锌层厚度	设计要求	符合要求		
3	焊接搭接口	设计要求	符合要求		
4	焊缝质量	设计要求	符合要求		
5	焊接接头防腐	设计要求	符合要求		
检验结论		合格			
检验仪器及编号		钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪			
检验人员	徐文平	检验日期	2017 年 12 月 19 日		