

平行检验记录表

工程名称： 始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号： ZHJL-PXJY-20171114-001

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	电缆桥架	材料型号规格	200x100
		生产厂家	江苏林申电气有限公司	使用部位	屋面电缆敷设
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	外观		光滑、无毛刺	光滑、无毛刺	合格
2	镀锌层		无漏刷、漏镀	无漏刷、漏镀	合格
3	规格		200x100	200x100	合格
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	张永		检验日期	2017 年 11 月 14 日	