

平行检验记录表

工程名称：始兴县沙水工业园佳星、佳山屋顶 8MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-PXJY-20171115

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	扁铁	材料型号规格	50x5.40x4
		生产厂家	深圳市品通光电有限公司	使用部位	接地
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	外2面		无毛刺、褶	无毛刺、褶	合格
2	镀锌表面		无漏铁、锈迹	无漏铁、锈迹	合格
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	张有仁		检验日期	2017年11月15日	