GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称：江苏淮钢 9.8MW 屋顶分布式光伏发电项目　　　　编号：

检验对象分类			□设备	☑材料	□工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	支架	设备型号规格	F8/3
		生产厂家		安装位置	四号车间屋顶
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	支架安装	实施单位	[illegible]新能源[illegible]有限公司
		其他			

序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	外观	无损伤，变形	合格	
2	外型尺寸	设计图纸	合格	
3	零部件数量	齐全	合格	
4	安装位置	设计图纸	合格	
5	安装的形式	设计图纸	合格	
6	安装标高	设计图纸	合格	
7	螺栓紧固	符合厂家技术要求	合格	
8	安装角度	方向正确	合格	

检验结论	符合施工图纸设计要求规范		
检验仪器及编号	水平仪(DZS3-2T NO16-04246) 钢尺		
检验人员	王[illegible]	检验日期	2018 年 1 月 15 日

填写、使用说明

（1）平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类，如属设备方面的检验项目，在设备前的□框中打v，并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息，其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目，依此类推填写。如有些检验对象不好明确区分是否属于设备、材料、工序时，按工序填写，有关基本信息可填入“其他”栏目中。

（2）“检验结论”填写检验后得出的最终结论，一般为合格或不合格。

（3）本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用，如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告，以该正式报告为准，不再填写该记录表。