

GFDZJBM26:平行检验记录表

平行检验记录表

工程名称: 墨西2MW屋顶分布式光伏发电项目

编号: 002

检验对象分类		☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	设备型号规格	
		生产厂家	安装位置	
	材料	材料名称	材料型号规格	
		生产厂家	使用部位	光伏屋顶
	工序	工序名称	实施单位	
	其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注
1	上开口导轨	6000MM	合格	2037根
2	上下开口导轨	6000MM	合格	256根
3	上下开口导轨	6000MM	合格	256根
4	上下开口导轨	6000MM	合格	224根
5	橡胶皮	110X50MM	合格	8696个
6	法兰螺母		合格	5000个
7	法兰螺母		合格	700个
8	T型螺栓	M8 X 20	合格	200个
9	T型螺栓	M8 X 20	合格	3000个
10	铝合金边压	35	合格	2000个
11	铝合金边压	35	合格	18000个
12	直流电缆	2X50	合格	4718米
13	直流电缆	2X70	合格	5300米
14	梯形铝槽	600X100X1.8	合格	357根
检验结论				
检验仪器及编号				
检验人员	王强	检验日期	2017年12月10日	

填写、使用说明

- (1) 平行检验的对象基本分为设备、材料、工序三大类,如属设备方面的检验项目,在设备前的口框中打√,并在下面“设备”的相应栏目中填写有关信息,其他“材料”和“工序”栏目中打斜线即可。如属材料或工序方面的检验项目,依此类推填写。如有些检验对象不好明确属哪类时,可在“材料”、“工序”、“其他”中打斜线,将检验结论填入“其他”栏目中。
- (2) “检验结论”填写检验后得出的最终结论,一般为合格或不合格。
- (3) 本表主要用于监理单位或委托专业检验单位现场检验后无正式检验报告的情况下使用,如委托专业检验单位检验后出具有正式检验报告,以该正式报告为准,不再填写该记录表。