

平行检验记录表

工程名称：宜兴远电新能源有限公司远东复合 2.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：YXYD-ZHJL-PJL-013

检验对象分类			☐ 设备 ☐ 材料 ☒ 工序		
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	接地扁钢焊接	实施单位	上海艾能电力工程有限公司
		其他			
序号	检 验 项 目		质量标准	质量检验结果	备 注
1	扁钢型号、规格		设计要求	符合设计及规范要求	
2	扁钢镀锌层厚度		设计要求	符合设计及规范要求	
3	焊接搭界面		设计要求	符合设计及规范要求	
4	焊缝质量		设计要求	符合设计及规范要求	
5	焊接接头防腐		设计要求	符合设计及规范要求	
检验结论			合格		
检验仪器及编号			钢卷尺 游标卡尺 镀锌层测厚仪		
检验人员	胡景		检验日期	2018 年 1 月 18 日	