

平行检验记录表

工程名称：宜兴远电新能源有限公司远东复合 2.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号:YXYD-ZHJL-PJL-006

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	1-2 箱变基础定位放线及高程控制	施工单位	上海艾能电力工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	控制桩测设	根据建（构）筑物的主轴线设控制桩。桩深度应超过冰冻土层。各建（构）筑物不应少于 4 个	符合设计及规范要求		
2	平面控制桩精度	应符合二级导线的精度要求	符合设计及规范要求		
3	高程控制桩精度	应符合三等水准的精度要求	符合设计及规范要求		
4	全站仪定位精度	应符合现行有关标准的规定	符合设计及规范要求		
5					
6					
7					
8					
9					
10					
检验结论		合格			
检验仪器及编号		全站仪、卷尺			
检验人员	李 杰		检验日期	2017 年 1 月 17 日	