



4	截面尺寸偏差	+8~ -5 mm	4	6	-3	-2	6	5	7	-3	-2	4
5	表面平整度	≤8 mm	5	4	6	8	5	6	7	5	8	2
6	预留洞中心位移	≤15 mm										
7	预留孔	中心位移										
8		截面尺寸偏差										
9	混凝土预埋件拆模后质量	应符合观感要求	符合要求									
验收结论：符合设计及规范要求。												
专业监理工程师： 王道春  2018 年 3 月 29 日						施工单位质量员： 陶祥儒  2018 年 3 月 29 日						