

平行检验记录表

工程名称: 宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	外六角螺栓	材料型号规格	MB*25
		生产厂家	江苏国强新能源装备有限公司	使用部位	#1、#2 厂房屋顶
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	外观	面上不应有明显可见的镀层缺陷, 例如起泡、孔隙、裂纹、局部无镀层、表面粗糙度比较差或由于电镀液质量差而产生的色斑, 不光泽等	合格		
2	随货材料	1、锌电镀层的最小厚度 2、盐雾试验 NSS 的试验结果 3、产品的出厂日期 4、破坏性试验的试样数量 5、计数抽样检查程序	合格		
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	张伟		检验日期	2017 年 12 月 10 日	