

平行检验记录表

工程名称: 宿迁惠升管业 1.35MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号:

检验对象分类			☐ 设备	☒ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	热镀锌扁钢	材料型号规格	40*4
		生产厂家	天津金通钢管镀锌有限公司	使用部位	#2 厂房
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1	产品外观	表面清洁, 无结溜、锌刺、起皮、漏锌等现象	合格		
2	包装	牢靠、可靠、无散落、变形损坏等现象	合格		
3	随货材料	《送货单》、《物资采购单》与物料一致, 材质检验报告齐全、真实, 材质单或合格证是否齐全有效	合格		
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	郭伟		检验日期	2017 年 12 月 25 日	