

平行检验记录表

工程名称: 宿迁钛翼科技 2.35MWp 分布式光伏发电项目

编号:

检验对象分类			☒ 设备	☐ 材料	☐ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称	1000KW 箱式逆变器	设备型号规格	NST1000K
		生产厂家	南京南瑞太阳能科技有限公司	安装位置	#2 厂房南侧
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称		实施单位	
		其他			
序号	检验项目		质量标准	质量检验结果	备注
1	交流各相、直流正负导线有不同色标		符合现行规范及设计要求	合格	
2	选用质量可靠的输入输出端子, 并应充分考虑电缆的安装与固定		符合要求	合格	
3	柜内元件位置编号、元件编号与图纸一致, 并且所有可操作部件均应用中文标明功能		符合要求	合格	
4	柜体结构安全、可靠; 易损件的设计与安装应便于维护及拆装		符合设计要求	合格	
5	标牌、标志、标记应完整清晰		符合要求	合格	
检验结论			合格		
检验仪器及编号					
检验人员	苏伟		检验日期	2017 年 12 月 20 日	