

# 平行检验记录表

工程名称：滨海国泰新能源 3.75MW 分布式光伏发电项目

编号：BHGT-PJ-001

| 检验对象分类   |                          |                                                  | <input type="checkbox"/> 设备 | <input type="checkbox"/> 材料 | <input checked="" type="checkbox"/> 工序 |
|----------|--------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| 检验对象基本信息 | 设备                       | 设备名称                                             |                             | 设备型号规格                      |                                        |
|          |                          | 生产厂家                                             |                             | 安装位置                        |                                        |
|          | 材料                       | 材料名称                                             |                             | 材料型号规格                      |                                        |
|          |                          | 生产厂家                                             |                             | 使用部位                        |                                        |
|          | 工序                       | 工序名称                                             | 外线电缆沟土方开挖                   | 施工单位                        | 兴润建设集团有限公司                             |
|          |                          | 其他                                               |                             |                             |                                        |
| 序号       | 检验项目                     | 质量标准                                             | 质量检验结果                      | 备注                          |                                        |
| 1        | 基底土性                     | 应符合设计要求                                          | 符合要求                        |                             |                                        |
| 2        | 边坡、表面坡度                  | 应符合设计要求和现行有关标准的规定。表面坡度设计无要求时，应向排水沟方向做不小于 2% 的坡度。 | 符合要求                        |                             |                                        |
| 3        | 基坑、基槽标高偏差                | 0~-50mm                                          | 符合要求                        |                             |                                        |
| 4        | 基坑、基槽长度、宽度（由设计中心线向两边量）偏差 | +20~0mm                                          | 符合要求                        |                             |                                        |
| 5        | 基坑、基槽表面平整度               | ≤20mm                                            | 符合要求                        |                             |                                        |
| 6        |                          |                                                  |                             |                             |                                        |
| 7        |                          |                                                  |                             |                             |                                        |
| 8        |                          |                                                  |                             |                             |                                        |
| 9        |                          |                                                  |                             |                             |                                        |
| 10       |                          |                                                  |                             |                             |                                        |
| 检验结论     |                          | 合格。                                              |                             |                             |                                        |
| 检验仪器及编号  |                          |                                                  |                             |                             |                                        |
| 检验人员     | 陈永亮                      |                                                  | 检验日期                        | 2017年12月17日                 |                                        |