

平行检验记录表

工程名称：沙河市汉玻光伏发电有限公司 15MWp 屋顶光伏发电项目

编号：ZHJL SHHB 001

检验对象分类			□设备	□材料	○工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称	硅酮结构密封胶 (A/B)	材料型号规格	SS628A/180L
		生产厂家	广州市白云化工实业有限公司	使用部位	屋面胶粘
	工序	工序名称	梯型瓦夹粘胶	实施单位	合肥富春园林建设工程有限公司
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
	瓦夹拉拔力抽样测试	瓦夹粘接后，单个瓦夹的抗拔能力 $\geq 0.3\text{kn}$	抽样检查 $0.7\text{kn} > 0.3\text{kn}$ 符合设计要求		
检验结论					
检验仪器及编号		拉拔力测试仪			
检验人员	张金里		检验日期	2018 年 1 月 12 日	

