

平行检验记录表

工程名称：衡东县 9.7MW 光伏扶贫项目

编号：04

检验对象分类			☐ 设备	☐ 材料	☒ 工序
检验对象基本信息	设备	设备名称		设备型号规格	
		生产厂家		安装位置	
	材料	材料名称		材料型号规格	
		生产厂家		使用部位	
	工序	工序名称	组件安装	实施单位	湖南九峰
		其他			
序号	检验项目	质量标准	质量检验结果	备注	
1.	水平度	设计标准	超出设计范围	责令整改	
2.	组件压块	设计标准	缝隙超标	责令整改	
3.	组件距地高度	设计标准	符合设计要求		
4.	组件方位角	设计标准	符合设计要求		
检验结论		水平度、组件压块不符合要求。			
检验仪器及编号		钢尺 角度仪			
检验人员	王洪伟	检验日期	2018 年 03 月 11 日		